

屋内タンク貯蔵所 構造設備明細書

事業の概要								
タ ン ク 構 造 専 用 造 室	壁	延焼のおそれのある外壁			床			
		その他の壁			出入口		(しきい高さ cm)	
	屋根				その他			
建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の 建築物の構造			階数		設置階		建築面積	m ²
			建築物の 構造概要					
タ ン ク の 構 造 ・ 設 備	形状				常圧・加圧（ kPa）			
	寸法				容量			
	材質、板厚							
	通気管	種 別		数		内 径 又 は 作 動 圧		
						mm kPa		
	安全装置	種 別		数		作 動 圧		
						kPa		
液量表示装置					引 火 防 止 装 置		有 ・ 無	
注 入 口 の 位 置						注入口付近の接地電極		有 ・ 無
ポンプ設備の概要								
採光、照明設備					換気、排出の設備			
配 管								
消 火 設 備					警 報 設 備			
工 事 請 負 者			電 話					
住 所 氏 名								

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。