

1 上水道普及状況

(単位：人・件)

区分 \ 年度	平成22	23	24	25	26	27
行政区域内人口	119,612	119,206	118,022	117,865	117,450	117,520
計画給水人口	128,660	128,660	115,000	115,000	115,000	115,000
給水人口	118,034	117,672	116,522	116,386	116,034	116,123
給水件数	44,809	45,287	45,348	46,039	46,391	46,881

資料：水道総務課

2 配水量・給水量の推移

(単位：m³)

区分 \ 年度	平成22	23	24	25	26	27
配水量	17,317,889	17,014,332	16,975,641	17,033,733	17,105,061	17,197,900
給水量	15,093,556	14,764,284	14,718,012	14,679,354	14,438,382	14,414,474

資料：水道総務課

3 総収益・総費用の推移

(単位：千円)

区分 \ 年度	平成22	23	24	25	26	27
総収益	2,716,545	2,654,903	2,646,489	2,669,056	2,872,430	2,872,592
総費用	2,702,438	2,738,041	2,724,432	2,717,942	2,810,253	2,809,060
差	14,107	-83,138	-77,943	-48,886	62,177	63,532

資料：水道総務課

4 電灯使用状況

(単位：千kWh)

年 度	契約口数	消 費 量
平成15	60,492	229,115
16	62,233	242,035
17	63,171	251,171
18	64,152	249,653
19	65,096	260,384
20	65,155	257,294
21	65,337	257,311
22	65,843	270,084
23	66,114	258,932
24	66,215	256,019
25	67,125	255,002
26	67,989	248,581
27	69,120	243,386

資料：中部電力(株)掛川営業所

5 電力使用状況

(単位：千kWh)

年 度	契約口数	消 費 量
平成15	17,959	981,921
16	17,677	949,265
17	16,605	1,004,825
18	16,386	1,142,684
19	...	1,220,924
20	...	1,139,495
21	...	978,143
22	...	1,125,740
23	...	1,151,782
24	...	1,105,773
25	...	1,124,999
26	...	1,119,451
27	...	1,127,129

資料：中部電力(株)掛川営業所

6 大須賀浄化センター風力発電施設の状況

年度	運転時間 (h)	総発電量 (kWh)	余剰電力 (kWh)	余剰電力売電収入 (円)
平成17	4,580	1,242,363	1,137,156	13,372,946
18	4,124	1,065,764	815,448	9,589,660
19	4,088	1,046,766	733,080	8,621,009
20	4,280	1,080,952	752,088	8,844,544
21	196	35,147	20,244	238,067
22	680	182,078	126,120	1,483,165
23	2,277	531,411	339,972	3,998,062
24	3,413	938,014	671,592	7,897,912
25	4,276	1,144,498	779,040	9,161,500
26	4,110	1,157,273	925,356	11,193,094
27	3,477	838,235	625,500	7,566,038

資料：下水整備課

注：平成17年1月発電開始

平成21～23年度の運転実績値が低いのは、設備機器(発電機・ブレード)故障によるもの。