

掛川市が所有する公共建築物の耐震性能リスト

掛川市

令和6年4月

1. 公表の趣旨

平成 15 年 5 月 29 日、国の中央防災会議で「東海地震対策大綱」が策定され、同年 7 月 29 日に東海地震緊急対策方針が閣議決定されました。その中で東海地震発生時等の住民等の的確な対応を確保するためには、自宅だけではなく公共建築物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時の拠点となる学校、病院、庁舎等の公共建築物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストを作成し、住民に周知することが示されました。これを受け、掛川市が所有する公共建築物の耐震性について住民の皆さんに周知する目的で公表することとなりました。

2. 公表の対象とする公共建築物

(令和 6 年 4 月現在)

公表する公共建築物は「居室を有する延べ床面積 200 m²以上の建物又は前記以外でも都市機能として必要な主要建築物（災害時の拠点等）・多数の市民が利用する建物」で 204 施設 365 棟です。

3. 耐震性能の判定方法

(1) 「旧基準の建築物」

昭和 56 年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で設計・建築された建物
静岡県耐震診断判定基準(平成 14 年度版)による静岡県の耐震判定指数値を用いて判定しました。

(2) 「新基準の建築物」

昭和 56 年 6 月 1 日以降に新耐震基準で設計・建築された建物
静岡県建築構造設計指針・同解説(平成 14 年度版)により判定しました。

4. 公共建築物の耐震性能のランク付け

各ランク別の耐震性能と判定基準は下記の表のとおりです。

旧基準の建築物は 4 段階 (Ia、Ib、Ⅱ、Ⅲ) にランク分けし、
新基準の建築物は 2 段階 (Ia、Ib) にランク分けしました。

東海地震に対して耐震性能を有する建築物は、ランク Ia、Ib
です。また、建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物
は、ランク Ia、Ib 及びⅡです。

5. 耐震診断判定基準 (各ランクの耐震性能と耐震性能の判定基準、静岡県の耐震診断判定基準による)

ランク		東海地震に対する耐震性能	建築物の構造	判定基準	
				旧基準の建物(CI=1)	新基準の建物
I	I a	耐震性能が優れている建物。軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続使用できる。	RC・S・SR C・CB	$I_s / ET \geq 1.25$	I=1.25
			W	総合評点 ≥ 1.5	
	I b	耐震性能が良い建物。倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。	RC・S・SR C・CB	$I_s / ET \geq 1.0$	I=1.0
			W	$1.0 \leq$ 総合評点 < 1.5	
II		耐震性能がやや劣る建物。倒壊する危険性は低い、かなりの被害を受けることも想定される。	RC・S・SR C・CB	$I_s / ET < 1.0$ かつ $I_s \geq 0.6$	/
			W	$0.7 \leq$ 総合評点 < 1.0	
III		耐震性能が劣る建物。倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。	RC・S・SR C・CB	$I_s / ET < 1.0$ かつ $I_s < 0.6$	
			W	総合評点 < 0.7	

RC：鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 CB：コンクリートブロック造 W：木造

I_s ：構造耐震指標、建築物が保有する耐力を表す指標

ET：耐震判定指標値、東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の目標値

I：用途係数、建築物の用途により地震力を割り増す係数

6. 公表する公共建築物の集計表

施設区分	施設数	棟数	耐震基準別棟数			耐震性能ランク別棟数				耐震化率 (Ia・Ibの割合、 分母は未診断含む)
			新基準棟数	旧基準棟数		Ia	Ib	II	III	
				診断済棟数	未診断棟数					
庁舎	7	9	8	1		8	1	0	0	100%
消防施設	33	35	35			20	15	0	0	100%
教育施設	52	162	107	55		130	29	3	0	98%
文化施設	32	39	33	5	1	30	8	0	0	97%
体育施設	10	12	10	2		8	4	0	0	100%
福祉施設	27	35	25	10		29	6	0	0	100%
水道施設	5	6	5	1		6	0	0	0	100%
市営住宅	15	39	17	22		23	16	0	0	100%
その他の施設	22	26	24	23	1	12	13	0	0	96%
合計	203	363	264	119	2	266	92	3	0	98%

※ 庁舎区分の「西部地域健康医療支援センター」と文化施設区分の「桜木ホール」は同一の施設・棟であるため、重複しないよう、後者については上記表より除いてあります。

7. 今後の取り組みについて

現在、耐震診断がされていない建築物については耐震診断を実施し、耐震性能ランクが低いものについては今後、補強・取り壊し・建て替え等により対応することを検討しています。

①庁舎

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総合 評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
庁舎	資産経営課	掛川市役所	庁舎	長谷	SRC	上6・下1	16,135	H8	新			1.25	-	Ia		
		掛川市役所	南館	長谷	S	2	965.60	H17	新			1.25	-	Ia		
		大東支所	庁舎	三俣	SRC	4	5,194	S63	新			1.25	-	Ia		
		大須賀支所	庁舎・市民交流センター	西大淵	RC	2	1,841	H20	新			1.25	-	Ia		
			コミュニティ防災センター	西大淵	S	2	719	S57	新			1.25	-	Ia		
	地域包括ケア 推進課	東部地域健康医療支援センター	事務所	藪ヶ谷	RC 一部S	2	820	S47	旧		X方向1.33 Y方向1.46	1.25	1.064 1.168	H14	Ib	
			活動施設	藪ヶ谷	W	1	34.78	H14	新				1.5		Ia	
		中部地域健康医療支援センター・小笠掛川急患診療所他	事務所・診療所	杉谷南一丁目	RC	3	3,210	H5	新				1.25	-	Ia	
		西部地域健康医療支援センター	事務所	下垂木	S	1	465	H25	新				1.25	-	Ia	

②消防施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
消防施設	消防総務課	消防署中央署	庁舎棟	掛川	RC	3	3489.27	H27	新			1.25	-	Ia	構造 一部S造
			倉庫棟	掛川	S	1	147.09	H27	新			1.25	-	Ia	
		消防センター第一分団	車庫 待機所	仁藤町	S	2	85	H8	新			1.00	-	Ib	
		消防センター西山口分団	車庫 待機所	成滝	S	2	86.1	H元	新			1.00	-	Ib	
		消防センター駅南分団	車庫 待機所	久保	S	2	90	H15	新			1.25	-	Ia	
		消防センター上内田分団	車庫・待機所	板沢	S	2	85	H12	新			1.00	-	Ib	
		消防センター掛川分団	車庫 待機所	城下	S	2	96	H5	新			1.00	-	Ib	
		消防センター中央分団	車庫 待機所	城西	S	2	101.84	H22	新			1.25	-	Ia	
		消防センター掛二分団	車庫 待機所	大池	S	2	85.71	S62	新			1.00	-	Ib	
		消防センター東山口分団	車庫 待機所	伊達方	S	2	98.28	H23	新			1.25	-	Ia	
		消防センター日坂分団	車庫 待機所	日坂	S	2	90	H17	新			1.25	-	Ia	
		消防センター東山分団	車庫 待機所	東山	S	2	72.4	H2	新			1.00	-	Ib	
		消防センター栗本分団	車庫 待機所	初馬	S	2	85	H9	新			1.00	-	Ib	
		消防センター西郷分団	車庫 待機所	上西郷	S	1	71.08	H元	新			1.00	-	Ib	
		消防センター倉真分団	車庫 待機所	倉真	S	2	72.4	H元	新			1.00	-	Ib	
		消防センター原谷分団	車庫待機所タワー	本郷	S	2	90	H15	新			1.00	-	Ib	
		消防センター原田分団	車庫倉庫 待機所	原里	S	1	75.79	S59	新			1.00	-	Ib	
		消防センター原泉分団	車庫 待機所	萩間	W	1	56	S61	新			1.00	-	Ib	
		消防センター曾我分団	車庫 待機所	各和	S	2	72.4	H2	新			1.00	-	Ib	
		消防センター桜木東分団	車庫 待機所	下垂木	S	2	98.28	R1	新			1.00	-	Ib	
消防センター桜木西分団	車庫 待機所	家代	S	2	98.28	H30	新			1.25	-	Ia			
消防センター和田岡分団	車庫・待機所	吉岡	S	2	85	H13	新			1.00	-	Ib			

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
消防施設	消防総務課	消防署西分署	管理棟	富部	S	1	334	H2	新			1.25	-	Ia	
			車庫	富部	S	1	165	H2	新			1.25	-	Ia	
		消防署南消防署	一般事務所	大測	S	2	819.81	H16	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大東第一分団	車庫・待機所	千浜	S	2	70	H4	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大東第二分団	車庫・待機所	浜野	S	2	70	H4	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大東第三分団	車庫・待機所	大坂	S	2	70	H3	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大東第四分団	車庫・待機所	上土方	S	2	70	H3	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大東第五分団	車庫・待機所	中方	S	2	70	H4	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大東第六分団	車庫・待機所	中	S	2	70	H4	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大須賀第一分団	車庫・待機所	西大測	S	2	82	H4	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大須賀第二分団	車庫・待機所	山崎	S	2	100.96	H29	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大須賀第三分団	車庫・待機所	西大測	S	2	84	H8	新			1.25	-	Ia	
		消防センター大須賀第四分団	車庫・待機所	大測	S	2	97.2	H19	新			1.25	-	Ia	

③教育施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
教育施設	図書館	掛川市立中央図書館	図書館	掛川	S・W	2	4,671	H13	新			1.25	-	Ia		
		掛川市立大須賀図書館	図書館	西大淵	S	2	1,120	H3	新			1.00	-	Ib		
		掛川市立大東図書館	図書館	大坂	RC	3	3,632	H19	新			1.00	-	Ib	駐輪場面積除く	
	こども希望課	さかがわ幼稚園	園舎	伊達方	W	1	749	H24	新			1.25	-	Ia		
		すこやかこども園	園舎	宮脇	S	2	2,887	H15	新			1.25	-	Ia		
		三笠幼稚園	園舎	上西郷	W	2	1,251	H21	新			1.25	-	Ia		
		(旧)佐束幼稚園	園舎	小貫	S	1	950	S61	新			1.25	-	Ia	R4年度末で閉園	
		すずかけっこ保育園	0-2歳児園舎	大池	S	1	570	H27	新			1.25	-	Ia	R8.3.13リース期間満了 につき無償譲渡	
			3-5歳児園舎	大池	S	2	769	H30	新			1.25	-	Ia	R12.2.28リース期間満了 につき無償譲渡	
		モコ宮脇保育園	園舎	宮脇	S	1	120	H27	新			1.25	-	Ia	R3.3.13リース期間満了 につき無償譲渡	
		モコ掛川保育園	園舎	宮脇	S	2	755	R2	新			1.25	-	Ia	R13.2.28リース期間満了 につき無償譲渡	
	危機管理課	(旧)千浜幼稚園(睦浜幼稚園)	園舎	三俣	S	1	221	S57	新			1.25	-	Ia	R4.3.31 危機管理課へ所管替え	
			園舎	三俣	S	1	679	S58	新			1.25	-	Ia		
	生涯学習協働推進課	(旧)大淵幼稚園	園舎	大淵	S	1	1,046	S53	旧		1.34	1.20	1.11	-	Ib	R4.3.28 生涯学習協働推進課へ 所管替え
	資産経営課	(旧)中幼稚園	園舎	中	S	1	551	S60	新			1.25	-	Ia	R4年度末で閉園	
			園舎	中	S	1	31	H13	新			1.25	-	Ia	R6.3.11 資産経営課へ所管替え	
		(旧)土方幼稚園	園舎	上土方	S	1	862	S53	新			1.25	-	Ia	H13曳屋工(新で確認申請)	
			園舎	上土方	S	1	41	H13	新			1.25	-	Ia	R4年度末で閉園 R6.3.29 資産経営課へ所管替え	
		(旧)横須賀幼稚園	園舎	横須賀	S	1	1,454	S55	旧		1.26	1.20	1.05	-	Ib	R5.3.27 資産経営課へ所管替え

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考		
		施設名	棟名														
教育施設	教育政策課	日坂小学校	校舎	大野	RC	3	1,633	S54	旧	1.27	1.00	1.27	H13	Ia			
			屋内運動場	大野	S	1	692	S57	新			1.25	-	Ia			
		東山口小学校	校舎	逆川	RC	3	2,975	S57	新			1.25	-	Ia	放課後児童クラブ転用部含む		
			屋内運動場	逆川	S	1	699	S58	新			1.25	-	Ia			
		西山口小学校	校舎(家庭科棟)	成滝	W	1	91	S31	旧			1.70	1.00	1.70	H20	Ia	
			校舎(旧館西)	成滝	RC	3	1,173	S41	旧			1.09	1.00	1.09	S60	Ib	
			校舎(旧館東)	成滝	RC	3	935	S41	旧			1.09	1.00	1.09	S60	Ib	
			校舎(新館)	成滝	RC	3	1,017	S51	旧			1.08	1.00	1.08	H8	Ib	
			屋内運動場	成滝	S	1	949	S57	新					1.25	-	Ia	
			渡り廊下	成滝	S	3	120	H20	新					1.25	-	Ia	
		上内田小学校	校舎(西棟)	上内田	RC	3	1,611	S52	旧			1.02	1.00	1.02	-	Ib	
			屋内運動場	上内田	S	1	698	S58	新					1.25	-	Ia	
			校舎(東棟)	上内田	RC	2	900	H3	新					1.25	-	Ia	
		第一小学校	校舎(旧館西)	掛川	RC	3	1,356	S38	旧			1.05	1.00	1.05	S59	Ib	
			校舎(旧館東)	掛川	RC	3	1,510	S38	旧			1.05	1.00	1.05	S59	Ib	
			校舎(新館)	掛川	RC	3	1,474	S62	新					1.25	-	Ia	
			校舎(通路棟)	掛川	RC	2	111	S62	新					1.25	-	Ia	
			屋内運動場	掛川	S	1	924	S63	新					1.25	-	Ia	

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
教育施設	教育政策課	第二小学校	校舎(本館)	大池	RC	3	2,556	S53	旧	1.29	1.00	1.29	H12	Ia		
			校舎(アルコフ)	大池	RC	3	105	H12	新			1.25	-	Ia		
			屋内運動場	大池	S	1	706	S60	新			1.25	-	Ia		
			校舎(昇降口)	大池	S	1	61	H12	新			1.25	-	Ia		
			校舎(南館)	大池	RC	3	1,044	H23	新			1.25		Ia		
			校舎(北棟)	大池	S	1	205	H18	新			1.25	-	Ia		
		中央小学校	校舎(東棟)	下俣	RC	3	1,365	S62	新			1.25	-	Ia		
			校舎(西棟)	下俣	RC	3	1,947	H29	新			1.25	-	Ia		
			校舎(北棟)	下俣	RC	3	2,795	H29	新			1.25	-	Ia	放課後児童クラブ転用部含む	
			屋内運動場	下俣	S	1	950	S58	新			1.25	-	Ia		
		曾我小学校	校舎	領家	RC	3	2,205	S46	旧		1.26	1.00	1.26	H23	Ia	
			屋内運動場	領家	S	1	700	S59	新			1.25	-	Ia		
		桜木小学校	校舎(東棟)	下垂木	RC	4	4,332	S55	旧		1.20	0.95	1.26	H20	Ia	
			屋内運動場	下垂木	S	1	950	S59	新			1.25	-	Ia		
			校舎(西棟)	下垂木	RC	4	1,117	H5	新			1.25	-	Ia		
			渡り廊下	下垂木	S	1	37	H9	新			1.25	-	Ia		
		和田岡小学校	校舎(東棟)	吉岡	RC	3	1,879	S55	旧		1.26	1.00	1.26	H24	Ia	
			屋内運動場	吉岡	S	1	700	S60	新			1.25	-	Ia		
			校舎(西棟)	吉岡	RC	3	1,120	H2	新			1.25	-	Ia		

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
教育施設	教育政策課	原谷小学校	校舎(東棟)	本郷	RC	3	2,185	S47	旧	1.13	1.00	1.13	S60	Ib	放課後児童クラブ転用部含む
			屋内運動場	本郷	S	1	698	S57	新			1.25	-	Ia	
			校舎(西棟1F)	本郷	RC	2	275	H5	新			1.25	-	Ia	
			校舎(西棟2F)	本郷	W	2	527	H5	新			1.25	-	Ia	
		原田小学校	校舎	原里	RC	3	1,681	S56	旧	1.38	1.00	1.38	H24	Ia	
			屋内運動場	原里	S	1	699	S57	新			1.25	-	Ia	
		西郷小学校	校舎(西)	上西郷	RC	3	1,567	S54	旧	1.26	1.00	1.26	H23	Ia	
			校舎(東)	上西郷	RC	3	1,530	S54	旧	1.29	1.00	1.29	H23	Ia	
			渡り廊下	上西郷	RC	2	124	S63	新			1.25	-	Ia	
			屋内運動場	上西郷	S	1	913	S63	新			1.25	-	Ia	
			校舎(北)	上西郷	S	2	444	H29	新			1.25	-	Ia	
		倉真小学校	校舎	倉真	RC	3	1,686	S56	旧	1.30	1.00	1.30	H24	Ia	
			屋内運動場	倉真	S	1	701	S61	新			1.25	-	Ia	
		城北小学校	校舎(南棟東)	水垂	RC	3	1,086	S49	旧	1.27	1.00	1.27	H24	Ia	
			校舎(南棟西)	水垂	RC	3	2,092	S49	旧	1.27	1.00	1.27	H24	Ia	放課後児童クラブ転用部含む
			給食荷受	水垂	S	1	18	H9	新			1.25	-	Ia	
			校舎(北棟)	水垂	RC	3	1,942	S57	新			1.25	-	Ia	
			渡り廊下	水垂	RC	1	43	H元	新			1.25	-	Ia	
			屋内運動場	水垂	S	1	1,138	H元	新			1.25	-	Ia	
		土方小学校	校舎(東棟東)	上土方	RC	3	608	S38	旧	1.13	1.00	1.13	S58	Ib	
			校舎(東棟西)	上土方	RC	3	1,213	S39	旧	1.13	1.00	1.13	S58	Ib	
			屋内運動場	上土方	S	2	805	S51	旧	1.19	1.20	0.99	H15	II	
			校舎(西棟)	上土方	S	3	1,219	S58	新			1.25	-	Ia	

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考		
		施設名	棟名														
教育施設	教育政策課	佐束小学校	校舎(北棟)	小貫	S	3	2,113	S57	新			1.25	-	Ia			
			屋内運動場	小貫	S	2	825	S53	旧		1.19	1.20	0.99	H15	II		
			校舎(南棟)	小貫	RC	2	1,022	H元	新				1.25	-	Ia		
		中小学校	校舎(西棟)	中	RC	3	1,491	S54	旧			1.05	1.00	1.05	-	Ib	
			更衣室	中	S	1	13	H2	新					1.25	-	Ia	
			屋内運動場	中	S	2	819	S54	旧			1.19	1.20	0.99	H15	II	
			校舎(東棟)	中	RC	3	616	H12	新					1.25	-	Ia	
		大坂小学校	校舎(北棟)	大坂	RC	3	1,593	S47	旧			1.03	1.00	1.03	S59	Ib	放課後児童クラブ転用部含む
			校舎(中棟)	大坂	RC	3	1,999	S47	旧			1.18	0.85	1.39	H9	Ia	
			渡り廊下	大坂	S	3	206	H19	新					1.25	-	Ia	
			給食荷受	大坂	S	1	21	H2	新					1.25	-	Ia	
			校舎(南棟)	大坂	RC	3	1,108	S54	旧			1.25	1.00	1.25	H18	Ia	
			屋内運動場	大坂	S	1	949	H29	新					1.25	-	Ia	
		千浜小学校	校舎(北棟西)	千浜	RC	3	1,167	S39	旧			1.55	1.00	1.55	S58	Ia	放課後児童クラブ転用部含む
			校舎(北棟東)	千浜	RC	3	896	S40	旧			1.02	1.00	1.02	S58	Ib	放課後児童クラブ転用部含む
			屋内運動場	千浜	S	1	911	H30	新					1.25	-	Ia	
			校舎(南棟)	千浜	RC	3	1,257	S55	旧			1.22	1.00	1.22	-	Ib	
			校舎(昇降口)	千浜	S	1	139	S63	新					1.25	-	Ia	
			渡り廊下	千浜	S	2	219	H18	新					1.25	-	Ia	
		横須賀小学校	校舎(北棟)	横須賀	RC	3	2,092	S50	旧			1.45	1.00	1.45	H16	Ia	放課後児童クラブ転用部含む
			渡り廊下	横須賀	RC	2	302	S50	旧			1.85	1.10	1.68	H16	Ia	
			校舎(南棟)	横須賀	RC	3	2,285	S60	新					1.25	-	Ia	
			屋内運動場	横須賀	S	1	975	H18	新					1.25	-	Ia	

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
教育施設	教育政策課	大淵小学校	校舎(東)	大淵	RC	2	1,092	S48	旧	1.27	1.00	1.27	H15	Ia	
			校舎(中)	大淵	RC	3	1,188	S49	旧	1.27	1.00	1.27	H15	Ia	
			屋内運動場	大淵	S	1	751	S52	旧	2.62	1.20	2.18	H16	Ia	放課後児童クラブ転用部含む
			校舎(西)	大淵	RC	3	297	S61	新			1.25	-	Ia	
			多目的室	大淵	S	1	70	H10	新			1.25	-	Ia	
		栄川中学校	校舎(東棟)	本所	RC	3	2,287	S54	旧	1.27	1.00	1.27	H25	Ia	
			屋内運動場	本所	S	1	1,148	S54	旧	1.89	1.20	1.58	H22	Ia	
			校舎(西棟)	本所	RC	3	941	H3	新			1.25	-	Ia	
			給食受棟	本所	RC	1	27	H15	新			1.25	-	Ia	
		東中学校	校舎(北棟西)	葛川	RC	3	1,771	S44	旧	1.20	1.00	1.20	S63	Ib	
			校舎(北棟東)	葛川	RC	3	2,095	S44	旧	1.05	1.00	1.05	S62	Ib	
			校舎(南棟)	葛川	RC	3	1,343	S62	新			1.25	-	Ia	
			エレベーター・給食受棟(南)	葛川	S	3	138	H15	新			1.25	-	Ia	
			エレベーター棟(北)	葛川	S	3	34	H15	新			1.25	-	Ia	
			屋内運動場	葛川	S	2	1,400	H17	新			1.25	-	Ia	
		西中学校	校舎(北棟西)	下俣	RC	3	1,616	S43	旧	1.05	1.00	1.05	S61	Ib	
			校舎(北棟東)	下俣	RC	3	642	S43	旧	1.05	1.00	1.05	S61	Ib	
			校舎(昇降所棟)	下俣	RC	2	383	S43	旧	1.21	1.10	1.10	S61	Ib	
			校舎(南棟東)	下俣	RC	3	1,532	S43	旧	1.12	1.00	1.12	S62	Ib	
			渡り廊下	下俣	RC	2	8	S63	新			1.25	-	Ia	
			校舎(南棟西)	下俣	RC	3	1,135	S63	新			1.25	-	Ia	
			北校舎給食受入棟	下俣	RC	3	98	H15	新			1.25	-	Ia	

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
教育施設	教育政策課	西中学校	南校舎エレベーター棟	下俣	RC	3	37	H15	新			1.25	-	Ia		
			屋内運動場	下俣	S	2	1,401	H18	新			1.25	-	Ia		
			特別教室棟	下俣	S	2	833	H27	新			1.25	-	Ia		
		桜が丘中学校	校舎(東棟)	富部	RC	4	2,622	S56	旧		1.19	0.95	1.25	H24	Ia	
			校舎(中棟)	富部	RC	4	1,035	S56	新				1.25	-	Ia	
			校舎(中棟/パソコン教室)	富部	RC	2	108	H2	新				1.25	-	Ia	
			屋内運動場	富部	S	2	1,406	H20	新				1.25		Ia	
			校舎(西棟)	富部	RC	3	941	H2	新				1.25	-	Ia	
			金工室棟	富部	S	1	140	H8	新				1.25	-	Ia	
			原野谷中学校	校舎(南棟西)	寺島	RC	3	917	S36	旧		1.06	1.00	1.06	S61	Ib
		校舎(南棟東)		寺島	RC	3	1,308	S36	旧		1.06	1.00	1.06	S61	Ib	
		校舎(北棟)		寺島	RC	2	861	S63	新				1.25	-	Ia	
		給食受棟		寺島	S	1	59	S63	新				1.25	-	Ia	
		エレベーター棟		寺島	S	3	29	H15	新				1.25	-	Ia	
		屋内運動場		寺島	S	1	1,308	H23	新				1.25		Ia	
		北中学校	校舎(特別教室棟)	上西郷	RC	2	1,098	H元	新				1.25	-	Ia	
			校舎(南棟西)	上西郷	RC	3	5,195	H10	新				1.25	-	Ia	
			校舎(南棟東)	上西郷	RC	3	335	H10	新				1.25	-	Ia	
			校舎(管理棟)	上西郷	S	1	544	H10	新				1.25	-	Ia	
			渡り廊下	上西郷	S	1	20	H10	新				1.25	-	Ia	
			渡り廊下	上西郷	S	2	124	H10	新				1.25	-	Ia	
屋内運動場	上西郷		S	2	1,440	H22	新				1.25	-	Ia			

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
教育施設	教育政策課	城東中学校	校舎(南棟)	下土方	RC	4	3,182	S49	旧	0.96	0.95	1.01	S59	Ib	
			屋内運動場(北)	下土方	S	2	1,032	S51	旧	1.75	1.20	1.46	H24	Ia	
			校舎(北棟)	下土方	RC	4	921	H2	新			1.25	-	Ia	
			技術棟	下土方	S	1	305	H2	新			1.25	-	Ia	
		大浜中学校	校舎(南棟)	大坂	RC	2	591	S38	旧	1.16	1.10	1.05	S60	Ib	
			技術棟	大坂	RC	1	282	S48	旧	2.19	1.10	1.98	-	Ia	
			校舎(北棟)	大坂	S	4	4,508	S56	旧	1.59	1.20	1.33	H23	Ia	
			屋内運動場	大坂	S	2	1,494	H5	新			1.25	-	Ia	
			屋内運動場(南)	大坂	S	1	1,101	S53	旧	1.34	1.2	1.12	H10	Ib	
			駐輪場	大坂	S	2	615	H7	新			1.00	-	Ib	
		大須賀中学校	柔剣道場	横須賀	S	1	557	S63	新			1.25	-	Ia	
			校舎	横須賀	RC	4	5,824	H14	新			1.25	-	Ia	
			屋内運動場	横須賀	RC	2	1,834	H16	新			1.25	-	Ia	
	こども給食課	給食文化苑こうようの丘	共同調理場	光陽	S	2	1,558	H15	新			1.25	-	Ia	
		さかがわ学校給食センター	共同調理場	逆川	S	2	2,571	H29	新			1.25	-	Ia	
		みなみ学校給食センター	共同調理場	大坂	S	2	1,391	H13	新			1.25	-	Ia	
危機管理課	大須賀学校給食センター	共同調理場	西大洲	S	1	906	H2	新			1.25	-	Ia		

(次頁に続く)

④文化施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
文化施設	生涯学習協働推進課	原田地域生涯学習センター	集会所	原里	S	1	250	S57	新			1.25	-	Ia	
		西山口地域生涯学習センター	集会所	成滝	S	1	250	S58	新			1.25	-	Ia	
		桜木地域生涯学習センター	集会所	下垂木	S	1	255	S59	新			1.25	-	Ia	
		原谷地域生涯学習センター	集会所	本郷	S	1	253	S60	新			1.25	-	Ia	
		曾我地域生涯学習センター	集会所	領家	S	1	250	S62	新			1.25	-	Ia	
		西郷地域生涯学習センター	集会所	上西郷	S	1	259	S63	新			1.25	-	Ia	
		和田岡地域生涯学習センター	集会所	吉岡	S	1	250	S59	新			1.25	-	Ia	
			事務所(増築)	吉岡	W	1	23	H10	新			1.25	-	Ia	
		粟本地域生涯学習センター	集会所	初馬	S	1	466	S58	新			1.25	-	Ia	
		東山口地域生涯学習センター	集会所	逆川	S	1	249	S58	新			1.25	-	Ia	
		日坂地域生涯学習センター	集会所	大野	S	2	252	S57	新			1.25	-	Ia	
		上内田地域生涯学習センター	集会所	上内田	S	2	344	S60	新			1.25	-	Ia	
		倉真地域生涯学習センター	集会所	倉真	S	1	290	S58	新			1.25	-	Ia	
			集会所(増築)	倉真	S	1	147	H13	新			1.25	-	Ia	
		原泉地域生涯学習センター	事務室	萩間	W	1	13	H11	新			1.25	-	Ia	
		南郷地域生涯学習センター	集会所	上張	S	1	499	H24	新			1.50	-	Ia	
		東山地域生涯学習センター	集会所	東山	W・S	1	253	S52	旧			W1.55 S1.68	H22	Ia	
	西南郷地域生涯学習センター	集会所	久保	S	1	526	H16	新			1.25	-	Ia		
	地域包括ケア推進課	桜木ホール	集会所	下垂木	W・S	1	257	H19	新			1.25	-	Ia	

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考		
		施設名	棟名														
文化施設	生涯学習協働推進課	原泉地域立森の都さくら咲く学校	校舎	萩間	RC	2	1,098	S43	旧	1.14	1.10	1.04	H3	Ib			
			給食荷受	萩間	RC	1	47	S43	旧	1.14	1.10	1.04	H3	Ib			
			屋内運動場	萩間	S	1	708	S59	新			1.25	-	Ia			
	文化・スポーツ振興課			掛川城天守閣	天守閣(物見塔)	掛川	W	305	H5	新			1.00	-	Ib		
				掛川城大手門	大手門	掛川	W	2	69	H7	新			1.00	-	Ib	
				掛川市二の丸茶室	茶室	掛川	W	1	185	H14	新			1.25	-	Ia	
				清水郎(湧水亭)	茶室	西大洲	W	1	140	H4	新			1.00	-	Ib	
				掛川城御殿	御殿	掛川	W	1	912	安政2	旧			耐震補強済み	-	-	①(耐震補強)H28実施 H26限界耐力診断により 耐震性能はあり。
				掛川市生涯学習センター	会館	御所原	SRC	2	6,833	S58	新			1.25	-	Ia	
				掛川市美感ホール	集会所	亀の甲	S	2	906	H3	新			1.25	-	Ia	
				掛川文化会館シオーネ	文化会館	大坂	RC	2	5,175	H10	新			1.25	-	Ia	
				掛川市二の丸美術館	美術博物館	掛川	RC・S	2	968	H9	新			1.25	-	Ia	
				埋蔵文化財センター	管理棟	千羽	RC	2	408	S59	新			1.00	-	Ib	
大須賀歴史民俗資料館	資料館	大洲	W	1	545	H4	新			1.00	-	Ib					
	教育政策課		大東北公民館	公民館	下土方	RC	2	782	S55	旧	1.43	1	1.43	H16	Ia		
			大須賀中央公民館	公民館	西大洲	RC	3	3,062	S56	旧	1.41	1.18	1.19	H20	Ib		
	健康医療課	吉岡弥生記念館	記念館・スタジオ	下土方	RC	2	588	H10	新			1.25	-	Ia			
			生家	下土方	W	1	205	H10	新			1.25	-	Ia	入室禁止		
			蔵	下土方	W	2	83	H10	新			1.25	-	Ia	入室禁止		
			長屋門	下土方	W	1	71	H10	新			1.25	-	Ia			

⑤ 体育施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
体育施設	文化・スポーツ振興課	掛川海洋センター	体育館	大池	S	1	1,102	S56	新			1.00	-	Ib	
			艇庫	大池	S	1	200	S56	新			1.00	-	Ib	
		掛川市いこいの広場	野球場本部席	細谷	RC	1	1,182	H8	新			1.25	-	Ia	
		掛川市安養寺運動公園	管理棟	淡陽	RC・S	2	421	H3	新			1.25	-	Ia	
		東遠カルチャーパーク総合体育館	総合体育館	大池	SRC・RC・S	2	10,578	H15	新			1.25	-	Ia	地下1階合
		大東海洋センター艇庫	艇庫及び事務所	国安	RC	2	573	H5	新			1.25	-	Ia	
		大東プール	管理事務所	国安	RC	1	342	S53	旧	5.97	1.1	5.43	-	Ib	S61増築、R1コンクリートブロック撤去
		大東総合運動場	野球場本部席スタンド	国安	RC	2	772	H14	新			1.25	-	Ia	1階:本部席、2階:スタンド
			管理事務所	国安	RC	1	341	S55	旧	2.2	1.375	1.60	R1	Ia	
		大東北運動場	管理事務所	下土方	S	1	104	H2	新			1.25	-	Ia	
		大須賀海洋センタープール	管理事務所	沖之須	RC	1	135	S61	新			1.00	-	Ib	
南体育館	総合体育館	大淵	SRC	2	3,384	H26	新			1.25	-	Ia			

⑥福祉施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
福祉施設	福祉課	千浜会館		千浜	RC	2	265.60	S45	旧	1.6	1.25	1.25	-	Ia		
		浜野会館		浜野	RC	1	261.00	S47	旧	1.15	1.1	1.04	-	Ib		
		睦三会館		中	RC	2	265.05	S61	新			1.25	-	Ia		
		つくし会館		長谷	RC	2	533.80	S61	新			1.25	-	Ia		
		総合研修ホール		大池	S	1	506.59	S56	旧		2.17	1.2	1.80	-	Ia	
		総合福祉センター	東館	掛川	RC	3	342	S63	新				1.25	-	Ia	
			福祉活動館	掛川	SRC	1	974	H元	新				1.25	-	Ia	
			本館	掛川	RC	3	1,827	S34	旧		1.02	1	1.02	H20	Ib	
		こども政策課	大東児童館			三俣	RC	2	298.49	S61	新			1.00	-	Ib
	多目的ホール				三俣	RC	2	210	H8	新			1.25	-	Ia	
	大須賀児童館			大淵	RC	2	286.00	S62	新			1.00	-	Ib		
	教育政策課	中央小学童保育所			下俣	S	1	109.4	H14	新			1.25	-	Ia	
		西山口小学童保育所			成滝	S	1	121	H16	新			1.25	-	Ia	
		第二小学童保育所			大池	W	1	107	H16	新			1.25	-	Ia	
		土方小学童保育所			上土方	S	1	67.8	H14	新			1.25	-	Ia	
		倉真地区学童保育所			倉真	S	1	397	S55	旧	1.50	1.20	1.25	-	Ia	
		西郷地区学童保育所			上西郷	S	1	136.6	H3	新			1.00	-	Ib	
		上内田学童保育所			上内田	S	1	470	S55	旧	1.77	1.20	1.47	-	Ia	
		曾我小学童保育所			領家	S	1	518	S57	新			1.25	-	Ia	
		つくしなかよし広場			大池	S	1	166	S52	旧	1.51	1.20	1.25	R2	Ia	R2耐震補強工事
横須賀小学童保育所				横須賀	S	1	720.4	S56	旧				H17	Ia		

(次頁へ続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
福祉施設	長寿推進課	養護老人ホームききょう荘	本館	水垂	RC	3	1,294.41	S55	旧	1.29	1	1.29	H12	Ia	
		老人福祉センター山王荘	本館	大坂	RC	1	808.40	S52	旧	1.63	1.1	1.48	H16	Ia	
		大須賀老人福祉センター	本館	西大渕	RC	2	712.99	S62	新			1.25	-	Ia	
		小笠老人ホーム	本館	大坂	RC	1	1,973.33	H2	新			1.25	-	Ia	
		西郷ふくし館	本館	上西郷	S	1	520	S58	新			1.25	-	Ia	旧三笠幼稚園 H23改修
			南館	上西郷	S	1	216	H15	新			1.25	-	Ia	
			図書室	上西郷	S	1	48	H17	新			1.25	-	Ia	
			トイレ	上西郷	W	1	10	H19	新			1.25	-	Ia	
		原田ふくし館	本館	原里	S	1	472	S60	新			1.25	-	Ia	旧原田幼稚園 H23改修、H28増築
		和田岡ふくし館	本館	吉岡	S	1	365	S52	新			1.20	-	Ib	旧和田岡幼稚園 H23改修
			東館	吉岡	S	1	104	S60	新			1.25	-	Ia	
			西館	吉岡	S	1	102	H4	新			1.25	-	Ia	
		高齢者いきいきセンター桜木	本館	下垂木	W	1	193	H12	新			1.25	-	Ia	
		維持管理課	22世紀の丘公園コミュニティセンター	本館	満水	S	1	3182.02	H19	新			1.25	-	Ia

⑦水道施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
水道施設	水道課	水道事業所	管理棟	逆川	RC	3	890	S44	旧	1.96	1.25	1.56	H8	Ia	2次診断により確認	
			事務所	逆川	S	1	223	S57	新			1.25	-	Ia		
	下水道課	生物循環パビリオン	し尿処理施設	長谷一丁目	RC	上2・下1	2,980	H6	新			1.25	-	Ia		
			掛川浄化センター	管理棟	長谷一丁目	RC	上3・下1	1,179	H15	新			1.25	-	Ia	
			大東浄化センター	管理棟	国安	RC	1	642	H13	新			1.25	-	Ia	
			大須賀浄化センター	管理棟	沖之須	RC	1	642	H17	新			1.25	-	Ia	

⑧市営住宅

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
市営住宅	維持管理課	宮脇第2団地	1号棟	宮脇	RC	3	1250.82	H元	新			1.00	-	Ib	
			2号棟	宮脇	RC	3	833.88	H3	新			1.00	-	Ib	
		原川団地	A棟	領家	RC	4	1769.76	H4	新			1.00	-	Ib	
			B棟	領家	RC	3	887.28	H5	新			1.00	-	Ib	
		和田団地	50号棟	和田	RC	4	1356.64	S51	旧	1.13	1.00	1.13	-	Ib	
			集会所	和田	S	1	69	S62	新			1.00	-	Ib	
		吉岡団地	51号棟	吉岡	RC	4	1808.78	S52	旧	1.05	1.00	1.05	-	Ib	
			52号棟	吉岡	RC	4	1808.78	S53	旧	1.05	1.00	1.05	-	Ib	
			53号棟	吉岡	RC	4	1483.66	S54	旧	1.09	0.95	1.15	-	Ib	
			集会所	吉岡	RC	1	65.61	S54	旧	1.34	1.10	1.22	-	Ib	
		大池第3団地		長谷	RC	3	738.45	S55	旧	1.39	1.00	1.39	-	Ia	
		大池第4団地		大池	RC	3	1175.65	S56	旧	1.45	1.00	1.45	-	Ia	
		大池第5団地		大池	RC	3	833.88	S60	新			1.00	-	Ib	
		大池第6団地		長谷	RC	3	1250.82	S61	新			1.00	-	Ib	
		仁藤団地		仁藤町	RC	4	2232.8	H2	新			1.00	-	Ib	
		十九首団地	54号棟	大池	RC	4	1570.05	S55	旧	1.19	0.95	1.25	-	Ia	
			55号棟	大池	RC	3	1175.65	S56	旧	1.40	1.00	1.40	-	Ia	
		原谷第2団地	A棟	本郷	RC	3	1742.38	H18	新			1.25	-	Ia	
			B棟	本郷	RC	3	1991.02	H19	新			1.25	-	Ia	
			C棟	本郷	RC	3	1927.65	H21	新			1.25	-	Ia	
集会所	本郷		S	1	142	H19	新			1.25	-	Ia			

(次頁へ続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考
		施設名	棟名												
市営住宅	維持管理課	千浜西団地	A棟	千浜	RC	3	1220.58	H16	新			1.25	-	Ia	
			B棟	千浜	RC	3	1220.58	H16	新			1.25	-	Ia	
		三俣団地	A-1棟	三俣	RC	2	197.5	S48	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			A-2棟	三俣	RC	2	197.5	S48	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			A-3棟	三俣	RC	2	237	S48	旧	1.52	1.1	1.38	-	Ia	※2
			B-1棟	三俣	RC	2	197.5	S48	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			B-2棟	三俣	RC	2	197.5	S48	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			B-3棟	三俣	RC	2	237	S48	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			C-1棟	三俣	RC	2	213.7	S49	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			C-2棟	三俣	RC	2	213.7	S49	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			C-3棟	三俣	RC	2	197.5	S48	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			D-1棟	三俣	RC	2	213.7	S49	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			D-2棟	三俣	RC	2	213.7	S49	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			D-3棟	三俣	RC	2	256.44	S49	旧	(1.52)	(1.1)	(1.38)	-	Ia	※2と同構造
			E棟	三俣	RC	4	1252.08	S49	旧	1.26	1.00	1.26	-	Ia	
		沢上団地	×2棟	西大淵	RC	2	311.46	S60	新			1.00	-	Ib	
				西大淵	RC	2	311.46	S60	新			1.00	-	Ib	
		厩団地		西大淵	RC	3	845.52	H2	新			1.00	-	Ib	

⑨その他の施設

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
その他の 施設	農林課	山崎農村環境改善センター		山崎	S	1	822	S58	新			1.00	-	Ib		
		大淵農村環境改善センター		大淵	S	1	1,089	H5	新			1.25	-	Ia		
		千浜農村環境改善センター		千浜	RC	2	1,695	S54	旧		1.31	1	1.31	H16	Ia	
		遠州南部とうもんの里総合案内所		山崎	S	1	380	H19	新				1.25	-	Ia	
		道の駅掛川物産販売所	店舗	八坂	S	1	1,134	H17	新				1.00	-	Ib	
		大須賀物産センター	販売所(南館)	大淵	S	1	391	H17	新				1.00	-	Ib	
			販売所(北館)	大淵	S	1	431	H5	新				1.00	-	Ib	
	物置		大淵	S	1	56	H8	新				1.00	-	Ib		
	観光・シティープロモーション課	観光物産センター「こだわりっば」			城下	S	2	360	H6	新			1.25	-	Ia	
		栗ヶ岳世界農業遺産茶草場テラス			東山	W	2	256	R1	新			1.00	-	Ib	
		プラザ大須賀			西大淵	S	2	523	S62	新			1.00	-	Ib	
	産業労働政策課	掛川市産業交流プラザ			大坂	RC	2	610	H10	新			1.25		Ia	
	維持管理課	掛川駅北第1自転車等駐車場			南西郷	S	2	1,326	S63	新			1.00	-	Ib	R6維持管理課へ
		掛川駅南駐車駐輪場管理棟			南一丁目	W	1	16	S63	新			1.00	-	Ib	R6維持管理課へ
		掛川大手門駐車場			城下	S	4	5,467	H6	新			1.00	-	Ib	R6維持管理課へ
産業労働政策課	勤労者福祉会館			大池	RC	2	502	S62	新			1.00	-	Ib		

(次頁へ続く)

(前頁からの続き)

施設区分	所管課	建築物		所在地	構造	階数	延床面積 (㎡)	建設年	新・旧基準	Is値	ET値	Is/ET値 ・I値・総 合評点	耐震補 強実施 年度	耐震 性能 ランク	備考	
		施設名	棟名													
その他の 施設	維持管理課	大池排水機場		長谷	RC	2	501	S60	新			1.25	-	Ia		
		今沢排水機場		今沢	S	1	17	H16	新			1.00	-	Ib		
		板沢排水機場		板沢	CB	1	10	H6	新			1.00	-	Ib		
	資産経営課	旧中幼稚園	小笠高等職業訓練校事務所	中	W	1	353	S44	旧			未診断	-	-		
	健康医療課	徳育保健センター	保健センター		御所原	RC	2	2,960	H4	新			1.25	-	Ia	
			2階増築部分		御所原	RC	2	51.19	H18	新			1.25	-	Ia	
		大東保健センター	保健センター		三俣	RC	2	2,020	S61	新			1.25	-	Ia	
			保健センター(東館)		三俣	RC	2	39	H12	新			1.25	-	Ia	
		中部地域健康医療支援センター・小笠掛川急患診療所他(内の小笠急患診療所)	事務所・診療所		杉谷南一丁目	RC	3	3,210	H5	新			1.25	-	Ia	
	環境政策課	環境保全センター	管理棟・工場等		浜野	S	上3・下2	3,484	H7	新			1.25	-	Ia	解体予定