

施設名		泉簡易水道	居尻簡易水道	萩間簡易水道	大和田簡易水道	松葉簡易水道
採水場所		配水池	配水池	配水池	配水池	配水池
採水年月日		令和6年7月10日	令和6年7月10日	令和6年7月10日	令和6年7月10日	令和6年7月10日
検水の種類		原水	原水	原水	原水	原水
天候		曇	曇	曇	曇	曇
水温		20.3℃	16.0℃	20.1℃	20.9℃	19.0℃
気温		30.0℃	30.0℃	28.1℃	28.2℃	28.0℃
項目	暫定 目標値	結果	結果	結果	結果	結果
PFOS及び PFOA	50ng/L ※1	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満	5 ng/L未満

※1：1 ng/L(ナノグラムパーリットル)=水1リットル中、10億分の1グラム。