水　質　検　査　結　果　表　　令和7年11月分

検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示 第261号

掛川市水道課

施設名		逆川配水系	東山水系	原谷配水系	遊家配水系	原里配水系	大東東部配水系	大東西部配水系	大坂配水系	大東北部配水系	入山瀬配水系	嶺向配水系	大須賀配水系	大須賀東部配水系	東大谷第１配水系	本谷配水系	大坂水源	大東西部水源	大須賀水源
採水場所		梅橋公会堂	小鹿川集会所	西ノ宮神社	原川公園	久居島公民館	ｷｬﾀﾗｰ第三駐車場北側	三井防災センター	大東グランドゴルフ場トイレ	8方面第3分団消防小屋	上土方南公会堂	嶺向公民館	清ヶ谷公会堂	大須賀浄化センター	新井公会堂	本谷茶工場	大坂浄水場濾過器の下流	大東西部浄水場濾過器の下流	大須賀配水池入り口
採水年月日		令和7年11月13日	令和7年11月13日	令和7年11月13日	令和7年11月13日	令和7年11月13日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	令和7年11月12日	－	令和7年11月12日	令和7年11月12日
検水の種類		給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	－	給水	給水
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	－	曇	曇
気温		18.0℃	15.0℃	19.0℃	18.2℃	16.5℃	18.0℃	14.3℃	18.0℃	17.4℃	16.8℃	16.8℃	16.7℃	16.7℃	16.7℃	14.2℃	－	17.0℃	17.0℃
水温		20.2℃	18.7℃	18.3℃	20.6℃	19.2℃	19.2℃	18.7℃	17.0℃	17.5℃	15.5℃	19.2℃	19.6℃	21.8℃	21.1℃	18.2℃	－	16.2℃	18.1℃
項目	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	－	0個/mL	0個/mL
大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	mg/L未満	－mg/L未満	－	mg/L未満	mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ホウ素及びソノ化合物	1.0mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	3.3 mg/L	3.0 mg/L	6.0 mg/L	4.3 mg/L	6.7 mg/L	3.0 mg/L	4.1 mg/L	3.6 mg/L	3.6 mg/L	2.9 mg/L	2.9 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	3.0 mg/L	6.5 mg/L	－	9.1 mg/L	16 mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－	－mg/L	－mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－mg/L	－	－mg/L	－mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
フェノール類	0.005mg/L以下	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－mg/L未満	－	－mg/L未満	－mg/L未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	－	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
pH値	5.8以上・8.6以下	7.8	7.8	7.2	7.5	7.8	7.6	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.1	7.3	7.5	7.4	－	6.7	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし
色度	5度以下であること	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	－	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2度以下であること	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	－	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素 （参考値）		0.28 mg/L	0.28 mg/L	0.28 mg/L	0.26 mg/L	0.44 mg/L	0.30 mg/L	0.32 mg/L	0.34 mg/L	0.30 mg/L	0.36 mg/L	0.38 mg/L	0.30 mg/L	0.32 mg/L	0.20 mg/L	0.32 mg/L	－	0.56 mg/L	0.20 mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	適合	適合